

Мероприятие по контролю № 78250041000117500463 от 14.03.2025г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области**

**Восточный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025

ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83

E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru

<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

фактический адрес: Удельный проспект, дом 20, литера А, город Санкт-Петербург, 194214

тел. (812) 293-76-66 факс (812) 554-49-43

E-mail: to_vostok@78.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-166 -2025

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«15» апреля 2025 г.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области — главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам по городам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна

(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-5322-2025 от 15.04.2025

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адреса фактического местонахождения: 193318, г. Санкт-Петербург, пр. Российский дом 3 корп. 2 литер.А

Юридический адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, пр. Российский дом 3 корп. 2 литер.А

ИНН: 7811066012

Руководитель: заведующий ГБДОУ детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга,
Валишина Тамара Петровна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 02.04.2025 с 10.00 по 15.04.2025 до 14.00 в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга расположенного по адресу: 193318, г. Санкт-Петербург, пр. Российский дом 3 корп. 2 литер.А, согласно акту обязательного профилактического визита от 15.04.2025 № 78-02-05/50-5322-2025, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

- в нарушении требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: в туалетной комнате группы № 2, в групповом помещении группы № 3, в буфетной группы № 5, в буфетной группы № 4, в туалетной комнате и групповом помещении группы № 1.
- в нарушении требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолки имеются дефекты и повреждения, следы протеканий в туалетной комнате группы № 2.
- в нарушении требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы имеет дефекты и повреждения, не допускающее проведение влажной обработки и дезинфекции в туалетной комнате группы № 1.
- в нарушении требований п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на прогулочных площадках отсутствуют теневые навесы.

Указанные факты являются нарушением:

п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.5.3, п. 2.5.2, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), структурные единицы НПА, содержащего нарушения обязательных требований требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.5.3, п. 2.5.2, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

1.1 Устранить дефекты и повреждения стен в следующих помещениях: в туалетной комнате группы № 2, в групповом помещении группы № 3, в буфетной группы № 5, в буфетной группы № 4, в туалетной комнате и групповом помещении группы № 1.

Срок исполнения - до 21.07.2025

1.2 Устранить дефекты и следы протекания на потолке в туалетной комнате группы № 2.

Срок исполнения - до 21.07.2025

1.3 Устранить дефекты повреждение пола в в туалетной комнате группы № 1.

Срок исполнения – до 21.07.2025

1.4 Оборудовать игровые площадки тентовыми навесами

Срок исполнения – до 21.07.2025

2. О выполнении предписания известить Восточный территориальный отдел на электронный адрес: to_vostok@78.rospotrebnadzor.ru

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

1. Документы, подтверждающие выполнения предписания;

2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБДОУ детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области — главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам по городам Санкт-Петербурга

Сахарчук Анна Федоровна

(фамилия, имя, отчество)

МП


(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-02-05/27-166-2025 от 15.04.2025 г. получил

Заведующий ГБДОУ детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга Валишина Тамара Петровна

Подпись представителя организации

 (✓)